



UNIUNEA EUROPEANĂ



**PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN**

*Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei*

*Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare*

*Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistența medicală și servicii sociale de interes general*

*Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical*

*Titlul proiectului: Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB*

*Contract nr. POCU/91/4/8/107488 (Cod SMIS 2014+: 107488)*

In atenția tuturor celor interesați

Răspuns la solicitarea de clarificări transmisă prin e-mail

Ca urmare a solicitării de clarificări primite referitor la procedura de achiziție de aparate de aer condiționat – cod CPV 39717200-3, necesare implementării proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”. Cod SMIS 107488 suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: lungimile de traseu frigorific necesare fiecărui aparat de aer condiționat în parte

Răspuns: Lungimile de traseu frigorific necesare sunt după cum urmează

- Aparatul 1 = L1 = 3,40 m
- Aparatul 2, L2 = 1,50 m
- Aparatul 3, L3 = 2,30 m

2. Întrebare: poziția de montaj (fatada sau terasa)

Răspuns: Cele 3 aparate se montează pe fatada, două la parter, unul la etaj 2

3. Întrebare: se dorește mascarea traseelor frigorifice cu plintă?

Răspuns: nu este necesară mascarea traseelor frigorifice

4. Întrebare: de unde se realizează elementarea electrică a unităților exterioare

Răspuns: Alimentarea se realizează din interior. Aparatele noi vor fi montate în locul aparatelor vechi

Cu respect,

Florentin-Aurelian Dan

Manager IT

Respirăm  
împreună



Institutul de  
Pneumoftiziologie  
Marius Nasta

